

# 晋江市污泥处置中心项目配套蒸汽和凝结水管道一期工程

## 答疑纪要 2

各投标人：

晋江市坊源生态科技有限公司的晋江市污泥处置中心项目配套蒸汽和凝结水管道一期工程  
(招标编号：晋政施招 20251117042)，现发布答疑纪要如下：

### 一、关于招标文件的补充修改：

1、本项目《招标文件》专用本第4章第3节专用合同条款“12.4.1 付款周期”中“关于付款周期的约定”内容修改为：

(1) 按月支付工程进度款，即按照当月单价子目已完成合格工程量相应金额的 85% 支付进度款（不含价格调整、设计变更、签证等原因调整部分，以上部分计入竣工结算中），直至工程完成完工验收后发包人支付至完成合格工程量相应金额的 85%（不含价格调整、设计变更、签证等原因调整部分，未经过程结算的，计入竣工结算中支付）；工程完成竣工验收并经有关部门进行验收符合验收规范合格标准，且完成竣工结算及完成工程移交、档案资料移交后，发包人支付至经批准的结算金额总价 97% 的工程款，剩余 3% 作为工程质量保证金，发包人应按 14.4 款（最终结清）、15.3 款（质量保证金）的约定退还质量保证金；通过银行转账支付，所有款项承包人必须在发包人付款前，承包人应向发包人开具同等金额的增值税专用发票。（价格调整、设计变更、签证等原因调整部分，在工程结算时一并调整）。

(2) 承包人应于签订合同前与发包人在工程所在地设立共管账户，用于本项目工程款项专款账户。该账户中的款项支出须经发包人及承包人共同确认。

2、本项目原发布的图纸中“设计说明（一）”内容中关于中压蒸汽管网的“压力管道类别”勘误为：压力管道类别：GC2类工业管道。图纸其它内容均不变，具体详见本答疑纪要附件：  
【公告附件】PDF图纸（20251128）.zip、【公告附件】CAD图纸（20251128）.zip。

### 二、关于投标人提问的回复

问题1、请明确是否可以使用广联达计价软件？

**回答:**可以。详见招标文件“第1节投标须知前附表”项号27中“计价软件名称及版本:详见《关于投标计价软件测评与招投衔接事项的通知》(闽建筑[2022]13号)”。具体可登入福建省公共资源交易电子公共服务平台(<https://ggzyfw.fujian.gov.cn/>)-交易指南-计价软件应用程序查看,或咨询广联达(福建)投标客服电话0591-83903256、0591-87668824。

**问题2、**请明确项目在实施过程中涉及征地、建筑物、古树名木赔清是否在招标范围内。

**回答:**本项目在实施过程中涉及征地、建筑物、古树名木赔清不在招标范围内。

**问题3、“**本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包及特种设备生产许可证[公共管道安装(GB2)、工业管道安装(GC2)]资质”，我单位特种作业证上标明的资质为GC1，是否会影响。

**回答：**根据《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》(国家市场监督管理总局公告2021年第41号)中规定：GC1级覆盖GC2级，GC1级不覆盖GB2级。本项目要求特种设备生产许可证的许可项同时需满足公共管道安装(GB2)及工业管道安装(GC2)。

本答疑纪要2作为招标文件的组成部分,对所有投标人都具有约束力。本答疑纪要2内容若与招标文件、答疑纪要有不一致之处,以本答疑纪要2的内容为准,本答疑纪要2同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(<http://ggzyfw.fujian.gov.cn>、<http://ggzyfw.fj.gov.cn>)、泉州市公共资源交易信息网(<http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn>)上发布,投标人应自行查阅,若因投标人的疏忽而未及时查阅,后果自负。

招标人: 晋江市坊源生态科技有限公司(盖章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

招标代理机构: 大成工程咨询有限公司(盖章)

法定代表人或其委托代理人: 刘民范 (签字或盖章)

4101050140835

2025 年 11 月 28 日