

晋江市污泥处置中心项目配套蒸汽和凝结水管道一期工程

答疑纪要 3

各投标人：

晋江市坊源生态科技有限公司的晋江市污泥处置中心项目配套蒸汽和凝结水管道一期工程
（招标编号：晋政施招 20251117042），现发布答疑纪要如下：

一、关于招标文件的补充修改：

1、本项目招标文件“第一章 招标公告”2.3（3）中“其中，用于确定企业资质及等级的相关数据”的内容修改为：总造价为 2582.3604 万元，低压蒸汽管道最大管径 DN450，中压蒸汽管道最大管径 DN200，凝结水管道最大管径 DN200，低压蒸汽管道属 GB2 类公用管道，中压蒸汽管道属 GC2 类工业管道；

2、本项目招标文件“第一章 招标公告”3.1. 的内容修改为：本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包及特种设备生产许可证[公用管道安装（GB2）、工业管道安装（GC2）]资质和《施工企业安全生产许可证》；

3、本项目招标文件“第二章第 1 节 投标须知要求前附表”项号 15.1. 的内容修改为：本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包及特种设备生产许可证[公用管道安装（GB2）、工业管道安装（GC2）]资质和《施工企业安全生产许可证》；

4、本项目投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间修改为：2025年12月17日09时30分00秒。投标保证金提交的时间：2025年12月17日09时30分前到账。投标人名称变更证明材料提交要求提交时间修改为：2025年12月17日9时30分00秒前。

二、关于投标人提问的回复：

问题3、“本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包及特种设备生产许可证[公共管道安装（GB2）、工业管道安装（GC2）]资质”，我单位特种作业证上标明的资质为GC1，是否会影响。

回答：根据《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（国家市场监督管理总局公告2021年第41号）中规定：GC1级覆盖GC2级，GC1级不覆盖GB2级。本项目要求特种设备生产许可证的许可项同时需满足公用管道安装（GB2）及工业管道安装（GC2）。

本答疑纪要3作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。本答疑纪要3内容若与招标文件、答疑纪要有不一致之处，以本答疑纪要3的内容为准，本答疑纪要3同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（<http://ggzyfw.fujian.gov.cn>、<http://ggzyfw.fj.gov.cn>）、泉州市公共资源交易信息网（<http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn>）上发布，投标人应自行查阅，若因投标人的疏忽而未及时查阅，后果自负。

招标人：晋江市坊源生态科技有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2025年12月01日

