



合格书编号 3505822403070191-TX-003

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件

# 审 查 报 告 书

(勘察工程)

工程名称: 晋江市灵源街道曾林社区青少年文体活动中心

建设单位: 晋江市灵源街道曾林社区居民委员会

勘察单位: 中勘岩土(厦门)勘察设计有限公司

审查机构法定代表人(签章)

或其授权的负责人(签字): 戴兴华



审查机构(盖章): 福建华智施工图审查有限公司



2024年3月15日

一、工程概况	<div>项目名称 :晋江市灵源街道曾林社区青少年文体活动中心</div> <div>工程名称 :晋江市灵源街道曾林社区青少年文体活动中心</div> <div>项目所在县区 :泉州市</div> <div>项目地址 :福建省泉州市晋江市灵源街道曾林社区</div> <div>建设单位 :晋江市灵源街道曾林社区居民委员会</div> <div>建设单位联系人 :庄思族</div> <div>联系电话 :13559428787</div> <div>勘察单位 :中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司</div> <div>勘察等级 :甲级</div> <div>设计规模 :中型</div> <div>工程用途 :公共建筑/房屋建筑</div> <div>建筑面积 :30108.36</div> <div>建筑高度 :23.70</div> <div>地上层数 :6</div> <div>地下层数 :1</div> <div>基础型式 :桩基础</div> <div>抗震设防烈度 :7度（0.15 g）</div> <div>概况 :拟建项目位于泉州市晋江市灵源街道曾林社区。规划总用地面积为13327.00㎡，总建筑面积30108.36㎡。本次勘察的拟建物主要为3栋6F建筑(1#楼、2#楼、3#楼)及地下室，地下室均位于主体建筑之下，非独立地下室。拟采用框架结构，基础拟采用桩基础，对差异沉降敏感程度敏感。拟建场地抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g，设计地震分组为第三组，建筑场地类别为Ⅱ类，场地特征周期为0.45s。抗震设防类别为重点设防类（乙类）。拟建工程重要性等级为一级，场地复杂程度等级为二级，岩土条件复杂程度等级为二级，岩土工程勘察等级为甲级；地基基础（桩基）设计等级为乙级；基坑工程安全等级为二级，抗浮设计等级为二级。钻探进尺：911.20米，钻孔数：28孔。</div> <div></div>
二、审查依据	<div>1、《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》《实施工程建设强制性标准监督规定》等现行法律法规规章</div> <div>2、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施细则》等规范性文件</div> <div>3、国家现行标准、规范及工程建设强制性标准</div> <div>4、建设工程勘察、设计深度要求及审查要点</div> <div>5、政府有关部门的批准文件及附件（如项目立项批复、初步设计批复、规划批准文件（总平面、红线图、单体方案）等）</div>
三、勘察单位概况	<div><div>勘察单位:</div><div>中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司</div><div>资质等级:</div><div>甲级</div></div> <div><div>资质证号:</div><div>B135027963</div><div>法人代表:</div><div>孙明亮</div></div> <div><div>联系人:</div><div>骆雪峰</div></div> <div><div>项目负责人:</div><div>吴双泉</div></div> <div><div>注册号:</div><div>3502796-AY015</div></div>
四、审查意见	<div>详见附件:</div> <div>《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查意见告知书》</div>

五、 审查 结论	<p>本审查结论仅对业主报送的《岩土工程勘察报告》文本负责。</p> <p>本工程报送的岩土工程勘察报告经审查和勘察单位修改：</p> <p>未见违反法律、法规和规章规定的问题；</p> <p>符合工程建设标准强制性条文；</p> <p>符合设计文件编制深度要求；</p> <p>勘察企业、注册执业及相关人员按规定在报告上加盖图章和签字。</p> <p>本次送审的岩土工程勘察报告经审查合格。</p>											
六、 其他需 要说明 的问题												
七、 审查人 员	<table><tr><td>专业</td><td>姓名</td></tr><tr><td>岩土工程勘察</td><td>姚建业</td></tr></table>				专业	姓名	岩土工程勘察	姚建业				
专业	姓名											
岩土工程勘察	姚建业											
八、 审查机 构联系 方式	<table><tr><td>联系人</td><td>蒋凤</td><td>电 话</td><td>0595-22530686</td></tr><tr><td>地 址</td><td>福建省泉州市丰泽区华大街道体 育街740号建研大楼</td><td>传 真</td><td>0595-22530760</td></tr></table>				联系人	蒋凤	电 话	0595-22530686	地 址	福建省泉州市丰泽区华大街道体 育街740号建研大楼	传 真	0595-22530760
联系人	蒋凤	电 话	0595-22530686									
地 址	福建省泉州市丰泽区华大街道体 育街740号建研大楼	传 真	0595-22530760									