

泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产工程第一批辅机（除渣设备）设备采购项目
招标编号：35052024083

补充通知（2）

各投标人：

本补充通知作为泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产工程第一批辅机（除渣设备）设备采购项目（招标编号：35052024083）招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、补充和修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。具体内容如下：

一、招标人对投标人问题的澄清答复

1、招标要求：7006038-E1-01 炉底密封连接装置，标高主视图及俯视图 7.5 米，左视图 7 米。提问：锅炉喉口标高存在歧义，请明确。

回复：按招标文件技术规范书：2.3.3.2 锅炉下联箱中心标高：7.0m。

2、招标澄清条款第 4 条回答：碎渣机及其配套的仪表设备均纳入 DCS 控制，不设就地 PLC 控制箱（柜），提问：我司理解此条意思为：碎渣机及其配套的仪表设备均纳入 DCS 控制，不设就地 PLC 控制箱（柜），就地仅设置操作按钮箱（箱内不含开关、继电器、接触器等元器件），请明确。

回复：碎渣机及其配套的仪表设备均纳入 DCS 控制，不设就地 PLC 控制箱（柜），就地仅设置操作按钮箱（包含开关、继电器、接触器等元器件）。

二、招标文件的补充和修改

本项目投标截止时间、开标时间延期至：2024 年 12 月 30 日 9 时 30 分（北京时间）。

招标人：福建省东桥热电有限责任公司

招标代理：福建省机电设备招标有限公司

2024 年 12 月 13 日

