

泉惠石化工业区 2×660MW超超临界热电联产工程第三批辅机（屋顶风机及电动双层防雨百叶）设备采购项目

招标编号：35052025059

补充通知（1）

各投标人：

本补充通知作为泉惠石化工业区 2×660MW超超临界热电联产工程第三批辅机（屋顶风机及电动双层防雨百叶）设备采购项目（招标编号：35052025059）招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、补充和修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。具体内容如下：

一、招标人对投标人问题的澄清答复

技术规范书中：

问题 1：“4.1 防爆型屋顶风机基本参数要求：叶轮转速（r/min）320”及第九部分（设备材料品牌响应表）中要求的防爆电动机品牌：皖南电机、南阳电机、佳木斯电机，我司外协咨询此三家品牌均不生产转速 320（r/min）电机，请问是否可以采用其他同等国产优质品牌电机？

答复：投标方可以根据市场情况提供不少于三家的优质品牌，以最高价计入总价，最终品牌由招标方确认。

问题 2：4.6.3-8），“电动执行机构应采用瑞士BELIMO产品或相同档次的产品，最终选择应得到招标方的认可及第九部（设备材料品牌响应表）中要求的电动执行机构品牌：扬州电力设备修造厂、上自仪十一厂、重庆川仪、温州瑞基”，我司外协咨询此三家品牌不配套百叶窗风阀执行机构，请问是否可以采用BELIMO，西门子、霍尼韦尔品牌风阀执行机构。

答复：按电动执行机构品牌：重庆川仪、扬州电力设备修造厂、上海华伍执行。

招标人：福建省东桥热电有限责任公司

招标代理：福建省机电设备招标有限公司

2025年7月17日

胜张
印军