

泉惠石化工业区 2×660MW超超临界热电联产工程第三批辅机（屋顶风机及电动双层防雨百叶）设备采购项目

招标编号：35052025059

补充通知(2)

各投标人：

本补充通知作为泉惠石化工业区 2×660MW超超临界热电联产工程第三批辅机（屋顶风机及电动双层防雨百叶）设备采购项目（招标编号：35052025059）招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、补充和修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。具体内容如下：

一、招标人对投标人问题的澄清答复

澄清疑问函：“我司参与贵司的“泉惠石化工业区 2×660MW超超临界热电联产工程第三批辅机(屋顶风机及电动双层防雨百叶)”设备采购项目，补充通知 1, 澄清回复已收悉，答复的要求为“按电动执行机构品牌：重庆川仪、扬州电力设备修造厂、上海华伍行力执行”。

我司积极联系以上厂家，回复为不生产铝合金百叶窗配套的风阀执行器，附图 1、附图 2 为重庆川仪、上海华伍行力的电动执行机构照片，附图 3 为铝合金百叶窗工艺需要的风阀执行机构，请核实。”

答复：经核实重庆川仪、扬州电力设备修造厂、上海华伍行力等品牌未有匹配的产品，故电动执行机构品牌按BELIMO，西门子、霍尼韦尔执行。

招标人：福建省东侨热电有限责任公司

招标代理：福建省机电设备招标有限公司

2025年5月21日

胜张
印军

附图 1



附图 2

产品系列

产品系列	扭矩范围
LT多回转电动执行机构	30-3000Nm
LTQ部分回转电动执行机构	100-1600Nm
LTE防爆多回转电动执行机构	30-3000Nm
LT+MT多回转电动执行机构	300-32000Nm
LT+WQG部分回转电动执行机构	100-160000Nm
LT+LZ直行程电动执行机构	4000-217000N

附图三

