

泉惠石化工业区 2×660MW超超临界热电联产工程第四批辅机第二批次(曲线落煤管系统设备)采购项目

招标编号: 35052025098

补充通知(2)

各投标人:

本补充通知作为泉惠石化工业区 2×660MW超超临界热电联产工程第四批辅机第二批次(曲线落煤管系统设备)采购项目(招标编号: 35052025098)招标文件的澄清、补充和修改, 是招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、补充和修改对同一内容的表述不一致时, 以最后发出的内容为准。具体内容如下:

一、招标人对投标人问题的澄清答复

1. 疑问一: 本项目供货范围是否包含“圆形堆取料机煤场(C-5A/ C-5B带至圆形堆取料机中心柱)部分落煤管”【注: ①技术规范3.2.1项描述未包含; ②技术规范4.2.1第(14)各转运站落及碎煤机室曲线落煤管长度暂定表中有描述此部分落煤管长度】?

答复: C-5A/ C-5B带至圆形堆取料机中心柱落煤管、头部护罩、漏斗、集流装置由投标方供货。

2. 疑问二: 本案碎煤机室转运站供货范围是否包含: 滚轴筛及碎煤机下方的4个落煤斗、滚轴筛至C9A/B部分落煤管、滚轴筛至碎煤机之间的落煤管【注: 技术规范3.2.1项规定碎煤机室供货范围为: C8A/B到1#、2#滚轴筛入口, 碎煤机出口至C9A/B】?

答复: 不包含滚轴筛及碎煤机下方的4个落煤斗。

不包含滚轴筛筛上物出口至碎煤机入口的落煤管。

包含滚轴筛及碎煤机筛下混凝土煤斗至C9A/B落煤管。

包含C8A/B带式输送机头部至1#、2#滚轴筛入口落煤管。

3. 疑问三: 根据招标规范书及招标附图, 本项目招标范围是否为: ①、T2转运站C2A到C3A部分; ②、T4转运站: C4A到C5A和C5B, C6A和C6B到C7A/B部分【是否理解技术规范书3.2.1中描述有误, 技术规范书3.2.1描述: “T2转运站: (C2A/B到C3/B)”、“T4转运站:

（C4A/B到C5A和C5B， C6A和C6B到C7A/B”】？

答复：是，以本规范 4.2.1 第（14）条描述为准，且包含C10A/B带式输送机头部护罩、漏斗、集流装置及进原煤斗的落煤管L=1500mm, 相关要求按照本规范曲线落煤管配置要求执行。

