

泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产工程机组分散系统（DCS）及智能监控平台

招标编号：35052025097

补充通知 1

各投标人：

补充通知作为泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产工程机组分散系统（DCS）及智能监控平台（招标编号：35052025097）招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、补充和修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。具体内容如下：

一、澄清答疑回复

疑问 1：

招标技术规范书 4.2.5.2 章节关于输煤控制室 LCD 大屏的要求：

投标方应同时为输煤控制室提供 2 面 84 寸工业级 LCD 大屏用于显示 DCS 画面、视频画面及数字化煤场的显示画面等。

请澄清确认：2 面输煤控制室 84 寸工业级 LCD 大屏的具体安装方式是什么？

回复：采用墙挂式安装。

疑问 2：

招标技术规范书 4.2.5.3 章节关于公用操作台的要求：

第 46 页描述为：公用操作台设计成一字型布置。

第 47 页描述为：集控室公用操作台设计至少满足 8 个普通工位。操作台为弧型布置，总长至少 6.4 米（4 台机组），尺寸预留合适，布置美观。

请澄清确认：公用操作台是设计成一字型还是弧型布置？

回复：公用操作台设计成一字型布置。

疑问 3：

招标技术规范书 4.2.5.6 章节关于历史数据存储装置的要求：

每台机组 DCS 及机组公用 DCS、辅网 DCS 由投标方提供可读写 DVD 光盘 150 张、4T 移动硬盘 15 块、企业级 2T 固态硬盘 8 块。

请澄清确认：上述供货要求是否是在专用工具清单（招标技术规范书 4.3 章节/第 202 页）之外，需要投标方单独提供的设备？

回复：技术规范书 4.2.5.6 的供货要求不在专用工具清单之内，需要投标方单独提供。

招标人：福建省东桥热电有限责任公司
招标代理：福建省机电设备招标有限公司
2025 年 11 月 12 日



张军
印