

泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产工程第四批辅机第二批次（智能安防一体化系统）采购项目

招标编号: 35052025111

补充通知(2)

各投标人:

本补充通知作为泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产工程第四批辅机第二批次（智能安防一体化系统）采购项目（招标编号: 35052025111）招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、补充和修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。具体内容如下：

一、招标文件的补充和修改:

1、疑问一：根据招标文件要求，投标人需提交现场踏勘报告。为切实了解项目现场情况与建设要求。请问如何预约现场踏勘时间，报告内容内容主要包括哪些方面？

答复：为了保证项目的完整性及设计配合衔接，投标方需在中标后进行现场踏勘，提供智能安防摄像头等设备的布置、定位及与智慧工地监控门禁、管理平台等资源整合方案，保证供货的摄像头能安装在合适的位置，探测范围能有效覆盖所需要的监控区域。

在视频监控与门禁系统方面，要求融合现有智慧工地监控门禁及管理平台资源，将其统一接入该一体化平台管理，并接入招标方智能电厂的安全生产管理平台，功能上成为智能电厂的安防模块，最终实现智慧工地和本项目所有摄像头门禁系统的高度融合，设备及管理系统均应无缝接入全厂智能安防系统。

因本补充通知内容非实质性内容变更，不影响投标文件的编制，本项目投标截止时间不变。



招标人: 福建省东桥热电有限责任公司

招标代理: 福建省机电设备招标有限公司

2025年12月22日

