

**泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产工程  
压型钢板围护系统采购项目**

**招标编号：35052026002**

**补充通知（1）**

各投标人：

本补充通知作为泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产工程压型钢板围护系统采购项目（招标编号：35052026002）招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、补充和修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。具体内容如下：

**一、招标人对投标人问题的澄清答复**

**问题 1：**技术规范书-第一部分 技术规范中 3.5 条“天沟”是否为输煤栈桥压型钢板屋面部分使用，如是请提供具体参数及数量。

答复：本工程未涉及压型钢板屋面天沟。

**问题 2：**技术规范书-第一部分技术规范中 4.7.10 条中关于色带要求为何，请提供施工图或厂区效果图。

答复：初步方案见厂区效果图（附件 1），实际以招标方书面通知为准。

**问题 3：**技术规范书-第十一部分附件及附图中的附图和附图请提供。

答复：见附件 1、附件 2。

**问题 4：**招标公告中投标人资格：3.4 类似业绩

自 2016 年 1 月 1 日至投标截止日（以投产运行日期为准），投标人须具有至少 1 个已投产运行的国内沿海地区 600MW 等级及以上燃煤发电机组主厂房压型钢板围护系统设计合同业绩 1 份和 1 个压型钢板围护系统供货量超过 2 万平方米的供货合同业绩 1 份（若同一合同业绩中同时满足设计、供货业绩，算一份合格业绩；若两个满足以上其他条件的业绩中分别包括至少一个“设计业绩”和一个“供货业绩”，可视为一个合格业绩）。

其中“满足以上其他条件的业绩”，是否指 1 个 660MW 等级及以上燃煤发电机组压型钢板设计业绩和 1 个供货量超过 2 万平方米压型钢板供货业绩？还是指 1 个压型钢板设计业绩和 1 个压型钢板供货业绩即可？是否有投产要求？请明确。

答复：“满足以上其他条件的业绩”，是指“1 个已投产运行的国内沿海地区 600MW 等级及以上燃煤发电机组主厂房压型钢板围护系统设计合同业绩和 1 个压型钢板围护系统供货量超过 2 万平方米的供货合同业绩”。投产要求为“自 2016 年 1 月 1 日至投标截止日(以投产运行日期为准)”。

招标人：福建省东桥热电有限责任公司  
招标代理：福建省机电设备招标有限公司



2026 年 1 月 14 日